

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बिजनौर।

पत्रांक २५ / ग्रा0अ0वि0 / अनापत्ति प्रमाण-पत्र / 2022-23

दिनांक 15-6-2023

सेवा में,


प्रबन्धक,  
डी0डी0पी0एस0,  
जनपद-बिजनौर।

विषय:- दयावती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल, बिजनौर का भवन एन0बी0सी0-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2023 के द्वारा दयावती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल, बिजनौर द्वारा एन0बी0सी0-2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में संलग्न मानचित्र का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण का एन0बी0सी0-2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।


  
सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
उपखण्ड-बिजनौर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद-बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

  
DAVAVATI DHARMAVIRA PUBLIC SCHOOL  
SENIOR SECONDARY  
BIJNOR  
8107512130259

  
Manager  
Dayavati Dharmavira Public School  
(Senior Secondary)  
BIJNOR-246701 (U.P.)

  
सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
उपखण्ड-बिजनौर।

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उपखण्ड-बिजनौर।

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट


क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	अभियुक्ति
1	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) हैं?	G+2
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी0) है?	Yes.
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	Yes
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	Yes
5	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	Yes
6	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है?	Yes
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	Yes
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	No
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	Yes
10	क्या विद्यालयके मुख्य प्रवेश द्वार (वाउण्ट्री गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊंचाई 4.5 मी0 है?	Yes
11	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
13	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी0) हैं?	Yes
14	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टोयर केस (जीने) का प्राविधान है?	Yes
15	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम माप 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा गइजर 150 मिमी0 है?	-
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	Yes
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी0 है?	Yes
18	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कायला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	No
19	क्या भवन में रसाईं घर मुख्य भवन से अलग है?	Yes
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	No
21	क्या भवन की आन्तरिक फिनिशिंग में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	No
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	Yes

BKS 175

**Principal**  
**DAYAVATI DHARMAVIRA PUBLIC SCHOOL**  
**SENIOR SECONDARY**  
**BIJNOR**  
**81075/2130259**

*Sudhin*  
**Manager**  
**Dayavati Dharmavira Public School**  
**(Senior Secondary)**  
**BIJNOR-246701 (U.P.)**

23	क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती हैं?	Yes
24	क्या भवन के मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	Yes
	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	
25	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाईन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5 मी० एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2 मी० है?	-
26	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाईन (1000 वोल्ट या अधिक की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70 मी० है एवं होरीजोन्टल दूरी 2.0 मी० है?	-
27	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य ईक्विपमेन्ट आई०एस०आई० मार्ग सान्नी द्वारा बदले गये हैं?	-
28	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्षा तथा जेनरेटर कक्षा मुख्य भवन में स्थित है?	-
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट	
29	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	-
30	क्या भवन में अग्निशानक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler Syatem) उचित स्थान पर लगे हैं?	-
31	क्या भवन में फर्स्ट ऐड फाँइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	-
32	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	-
33	क्या भवन में उपर्युक्त सीनों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है।	-

  
**DAYAVATI DHARMAVIRA PUBLIC SCHOOL**  
 SENIOR SECONDARY  
 BIJNOR  
 81075/2130259

  
 Manager  
 Dayavati Dharmavira Public School  
 (Senior Secondary)  
 BIJNOR-246701 (U.P.)

  
 15/6/23  
 Assistant Engineer  
 Rural Engineering Department  
 Division-BIJNOR

**-:: प्रमाण-पत्र ::-**

आज दिनांक 27.05.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दयावती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल, बिजनौर में विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। उक्त भवन वर्तमान में आर0सी0सी0 बीम, कॉलम पर स्थित है। इसका निर्माण आर्किटेक्ट ई0 अनिल त्यागी द्वारा निर्धारित तकनीकी ड्राईंग, डिजाईन एवं इनकी देख-रेख में किया गया है। प्रथम दृष्टया भवन पठन-पाठन योग्य सुरक्षित है। जोन-4 में होने के कारण उक्त भवन की तकनीकी जांच समय-समय पर होनी अनिवार्य है। विपरीत स्थिति में भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

*Handwritten signature*  
**PRINCIPAL**  
DAYAVATI DHARMAVIRA PUBLIC SCHOOL  
SENIOR SECONDARY  
BIJNOR  
8107512130259

*Handwritten signature*  
**Manager**  
Dayavati Dharmavira Public School  
(Senior Secondary)  
BIJNOR-246701 (U.P.)

*Handwritten signature*  
Assistant Engineer  
Rural Engineering Department  
Division-BIJNOR